



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.
Dilovası OSB 5. Kısım Fırat Caddesi No:18
41455 Dilovası KOCAELİ
www.effectis.com

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1700 – 0135

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 1366-10:2011 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 15.02.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“DDC” Tek Bölmeli duman kontrol damper

1200 x 800 mm (g x y)

YANGINA DAYANIM SINIFI

E₆₀₀ 120 (Ved – i↔o)S500C₃₀₀AASingle

Piyasaya Süren Firma

KES KLİMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Org. San. Bölğ. 1420. Cad. No:58 Yenimahalle/ ANKARA / TÜRKİYE

Üretici Firma

KES KLİMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İvedik Org. San. Bölğ. 1420. Cad. No:58 Yenimahalle/ ANKARA / TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **EEA-17-135** No.lu raporda tanımlanmıştır.

Bu sertifika, ilgili test ve sınıflandırma standartlarında ve numunenin teknik özelliklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadıkça başlangıç olarak 16 Aralık 2018 tarihine kadar geçerlidir.

Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü
16.12.2017

